

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Grodzieckiej (gruntowa boczna, dojazd do budynków 77, 79, 83) w Czeladzi. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z wykorzystaniem istniejącego w śladzie materiału, metodą stabilizacji na miejscu, z zastosowaniem ziarnistego dodatku hydrofobowego trwale zwiększającego odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody oraz wykonanie warstw asfaltowych, zgodnie z podanymi parametrami.

1.2. Parametry techniczne przewidzianej do wykonania drogi

a) Podstawowe parametry techniczne

Kategoria obciążenia ruchem	KR 1
przekrój:	jedno-jezdniowa dwukierunkowa
Szerokość jezdni:	4,00 m
Długość jezdni:	110,00 m
Pochylenie podłużne:	1,02% do 8,0%
Pochylenie poprzeczne jednostronne:	2%
Podbudowa:	podatna, metodą stabilizacji na miejscu z użyciem ziarnistego dodatku hydrofobowego
Nawierzchnia:	beton asfaltowy

b) Układ warstw projektowanej konstrukcji nawierzchni kategorii KR 1:

- 5 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
- 35 cm - warstwa podbudowy zasadniczej stabilizowanej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody, wartość modułu sprężystości (Younga) E ustabilizowanego materiału gruntowego $1 \text{ GPa} \leq E \leq 2 \text{ GPa}$, współczynnik nasiąkania $S \leq 0,55 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$ i współczynnik odporności na absorpcję kapilarną $R \geq 80 \text{ h}^{0,5}/\text{m}$,
- podłoże G4 (25 MPa)


W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie §13.1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. żąda załączenia do oferty:

- 1) Ważnej na dzień składania ofert Aprobaty Technicznej lub Krajowej Oceny Technicznej, wydanej przez właściwą jednostkę aprobacyjną dla dodatku chemicznego przyjętego przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót, potwierdzającej zgodność dodatku z wymaganiami i cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia oraz w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nr D-04.12.01 *Podbudowa stabilizowana ziarnistym dodatkiem hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność na absorpcję kapilarną wody*), w szczególności posiadającej w swojej treści informację na temat modułu sprężystości (Younga) ustabilizowanego materiału gruntowego, a także procedury i wskaźniki oceny jakości w tym zakresie.
- 2) Certyfikatu Zakładowej Kontroli Produkcji wydanego przez akredytowaną jednostkę (wymagana akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji) dla dodatku chemicznego przyjętego przez wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót.

Wymagany termin zakończenia robót: do 15 listopada 2017 r.

Oferty cenowe prosimy składać w terminie do dnia 9 października 2017 r., do godziny 10:00, w sekretariacie MZGK osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do MZGK) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@mzggk.czeladz.pl

Wykonawca zobowiązuje się udzielić 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.


Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Iłona Mrozowska