

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Znak sprawy:
ZP/44/Rb/MZGK/17

Czeladź, dnia 23.10.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „**Zielone Płuca Miast – Dolina Brynicy. Waloryzacja przyrodnicza Starorzecza w Parku Grabek wraz z ukształtowaniem krajobrazu i strefy przyrodniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**”

W związku z otrzymaniem w dniu 23.10.2017 r. zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” przekazuję treść pytania i udzielam poniżej następującej odpowiedzi:

PYTANIE

W nawiązaniu do ogłoszenie o postępowaniu nr ZP/44/Rb/MZGK/17, przesyłamy pytanie.

Czy Zamawiający dopuści możliwość zastosowania folii EPDM zamiast maty bentonitowej?

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ze względu na zachowanie wartości przyrodniczych projektu nie ma takiej możliwości .

Zastosowanie bentomaty wiąże się z możliwością uкорzenia w niej roślinności (korzenie przebijają bentomatę a ona zachowuje swoją szczelność.

Folia EPDM mimo swojej plastyczności to w dalszym ciągu sztuczne podłoże uniemożliwiające rozwój systemu korzeniowego.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/44/Rb/MZGK/17.