

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Remont ulicy Żytniej w Czeladzi”

Dnia 03.06.2016 r. do Zamawiającego wpłynęło pytania o następującej treści:

„Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym zwracamy się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień / odpowiedzi na n/w pytania:

1. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 37 i 38 na danym odcinku należy zabudować krawężniki kamienne wtopione 15x22 cm. Natomiast zgodnie z Opisem Technicznym pkt. 1.5. i 2.5 oraz rys. nr D-04 należy zabudować krawężniki betonowe 15x22 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności jednoznacznie określić jakie krawężniki należy zabudować.
2. Zgodnie z SST D050305a należy zabudować MMA do kategorii ruchu KR 3-4, natomiast zgodnie z rys. nr D-04 oraz Opisem technicznym pkt 1.7 remont ma na celu dostosowanie parametrów do kategorii ruchu KR2. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
3. Prosimy o wyjaśnienie jakiego koloru kostkę należy zabudować na chodnikach?
4. Prosimy o wyjaśnienie jakiego koloru kostkę należy zabudować na zjazdach?”

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Ad. 1. Należy wykonać krawężniki betonowe, najazdowe, wtopione 15x22cm.

Ad. 2. Zgodnie z SST D050305a zaprojektowana w Dokumentacji nawierzchnia MMA może zostać zastosowana do wszystkich kategorii ruchu drogowego od KR-1 do KR-4.

Ad. 3. Na chodnikach należy zabudować kostkę szarą.

Ad. 4. Na zjazdach należy zabudować kostkę czerwoną.

Mając na uwadze powyższe na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ:

1. W SIWZ było:

„**Oferty należy składać** w sekretariacie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, ul. E. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź, nie później niż **do dnia 15 czerwca 2016 r. do godziny 11³⁰.**”

Jest:

„**Oferty należy składać** w sekretariacie Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, ul. E. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź, nie później niż **do dnia 17 czerwca 2016 r. do godziny 11³⁰.**”

2. W SIWZ było:

„Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

ul. E. Orzeszkowej 12

41- 253 Czeladź

i oznakowana następująco:

OFERTA PRZETARGOWA NA:
„Remont ulicy Żytniej w Czeladzi”

Nie otwierać przed 15 czerwca 2016 r. do godziny 12⁰⁰.

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.”

Jest:

„Ofertę należy składać w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie lub opakowaniu. Oferta winna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej

ul. E. Orzeszkowej 12

41- 253 Czeladź

i oznakowana następująco:

OFERTA PRZETARGOWA NA:
„Remont ulicy Żytniej w Czeladzi”

Nie otwierać przed 17 czerwca 2016 r. do godziny 12⁰⁰.

oraz winna być opatrzona nazwą i dokładnym adresem Oferenta.”

3. W SIWZ było:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.

Jest:

„Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 17 czerwca 2016 r. o godzinie 12⁰⁰ w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna.”

4. W Załączniku nr 3 – Przedmiar robót:

Było:

Poz. 37

KNR 2-31

0404-05

Krawężniki kamienne wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej

163.18 m”

Jest:

Poz. 37

KNR 2-31

0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

163.18 m

Było:

Poz. 38

KNR 2-31

0404-05

Krawężniki kamienne wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej - za zjazdami

194.50 m

Jest:


Poz. 38

KNR 2-31

0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej

194.50 m.


Zastępca Dyrektora
Miejscowego Zarządu
Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
mgr inż. Irena Mrozowska


ADWOKAT
MICHAŁ MAREK