



Rzeczpospolita
Polska



Znak sprawy:

Czeladź, dnia 27.11.2018 r.

ZP/38/Rb/MZGK/18

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY
ORAZ ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowlaną pn.
***”Postindustrialne Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu
wraz z zagospodarowaniem terenu”***

W związku z otrzymaniem w dniu 23.11.2018 r. pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający przekazuje treść pytania i udziela poniższej odpowiedzi:

Pytanie Wykonawcy z dnia 23.11.2018 r.

W pozycji np. 686 Montaż Ogrzewania podłogowego - pozycja KNR zawiera w sobie układanie Ogrzewania podłogowego wraz z folią i płytami styropianowymi. W tym samym dziale w pozycji 687 i 698 powiela się materiał folii i płyt styropianowych. Czy należy wycenić wszystkie pozycje ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ogrzewanie podłogowe zostało aktualnie zawarte w pozycjach 486, 681, 836 o numerze KNR 0310302-02, które zawierają już folię, płyty styropianowe, systemowe i akcesoria. Usunięto dotychczasowe następujące pozycje z przedmiaru branży sanitarnej:

nr 494,696,850 - płyta systemowa profil

nr 495,697,851 - folia PE

nr 496,698,852 - płyta styropianowa (lambda 0.040)

nr 497,699,853 - płyta styropianowa (lambda 0.040)

nr 499,701,855 - akcesoria montażowe

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

1. W zakresie zmiany przedmiaru robót.

Zamawiający w związku z powyższą odpowiedzią na pytanie Wykonawcy dokonuje zmiany przedmiaru robót branży sanitarnej. **Aktualny i obowiązujący** przedmiar robót w zakresie branży sanitarnej Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej w pliku pod nazwą:

„Załącznik nr1 do SIWZ - dokumentacja (aktualny przedmiar Instalacje sanitarne)”

Pozostałe części przedmiaru robót pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP/38/Rb/MZGK/18.