

Znak sprawy:

Czeladź, dnia 25.05.2017 r.

ZP/19/Rb/MZGK/17

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „**Zadanie inwestycyjne p. n. Prochownia – Plac zabaw. Zagospodarowanie terenów zielonych Parku Prochownia z elementami małej architektury i oświetleniem parkowym**”.

W związku z otrzymaniem w dniu 18.05.2017 r. i 23.05.2017r. zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” przekazuję treść pytania i udzielam poniżej następującej odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o:

- a) opis techniczny do architektury;
- b) opis urządzeń placu zabaw;
- c) dokumentację geologiczną;
- d) projekt wykonawczy ław.

### **Odpowiedź:**

- a) Zamawiający dołączy wraz z niniejszymi odpowiedziami na stronę internetową opis techniczny do architektury.
- b) Zamawiający dołączy wraz z niniejszymi odpowiedziami na stronę internetową opis urządzeń placu zabaw.
- c) Dokumentacja geologiczna może być wykonana w ramach potrzeb Wykonawcy na jego koszt.
- d) Należy wykonać dokumentację warsztatową zgodną z opisem i rysunkami – do uzgodnienia z Zamawiającym.

### **Pytanie nr 2:**

Prosimy o zweryfikowanie przedmiaru w kwestii brakujących pozycji:

- a) podsypka z kłińca kamiennego pod EPDM;
- b) demontaż instalacji oświetlenia (w przedmiarze elektrycznym tylko demontaż słupów);
- c) podbudowa pod nawierzchnię asfaltową;
- d) obrzegowanie nawierzchni asfaltowej.

### **Odpowiedź:**

- a) Wykonawca ofertując powinien wycenić prace na podstawie dobranego przez siebie produktu. Dobrany produkt powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta i wyceniony zgodnie z tymi wytycznymi.
- b) W przedmiarze widnieją 3 pozycje odnośnie demontażu istniejącej instalacji elektrycznej (przedmiar dot. instalacji oświetlenia zewnętrznego).
- c) i d) Należy przyjąć jak w projekcie grubość warstwy asfaltowej 5cm oraz obrzeża betonowe 6x20 cm. W projekcie zapisane zostało, że przy wymianie nawierzchni asfaltowych należy ocenić stan istniejącej podbudowy oraz obrzeży i w miarę potrzeby uzupełnić, wymienić bądź doprowadzić do odpowiednich parametrów.

**Pytanie nr 3:**

Prosimy o weryfikację grubości asfaltu (rozbieżność pomiędzy przedmiarem a rysunkami przekrojów konstrukcyjnych)

**Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi Pyt 2 c),d).

**Pytanie nr 4:**

Prosimy o zweryfikowanie rodzaju koszy na śmieci (w dokumentacji projektowej – 3 różne rodzaje)

**Odpowiedź:**

W projekcie zostały opracowane rysunki koszy na śmieci – 3 rodzaje. Kosze są oznaczone na rysunkach zagospodarowania terenu odpowiednimi znacznikami tj. K1, K2, K3.

**Pytanie nr 5:**

VII. Warunki udziału w postępowaniu

3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

3.1. wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty:

- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych na powierzchni minimum 2000 m<sup>2</sup> ;
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu ekologicznej nawierzchni wodoprzepuszczalnej z kruszywa granitowego wiązanej żywicą w ilości 2000 m<sup>2</sup> ;
- co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nawierzchni z granulatu EPDM na powierzchni minimum 500 m<sup>2</sup> ; (...)

Czy warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony przez Wykonawcę w przypadku:

- wykonania co najmniej jednej z trzech ww robót
- wykonania wszystkich trzech robót
- wykonania robót (mniej niż trzech) jeśli realizacja jednej z nich spełnia co najmniej dwa ww wymienione warunki.

**Odpowiedź:**

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże się trzema odrębnymi robotami budowlanymi zawierającymi określone nawierzchnie i powierzchnie lub jedną robotą budowlaną, w której zostaną zawarte wszystkie nawierzchnie wraz z określonymi przez Zamawiającego powierzchniami.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowo wyznaczony termin składania ofert to: 05.06.2017 r. do godz. 12<sup>00</sup>

Nowo wyznaczony termin otwarcia ofert to 05.06.2017 r. godz. 12<sup>15</sup>.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/19/Rb/MZGK/17.