

Znak sprawy:
ZP/19/Rb/MZGK/17

Czeladź, dnia 31.05.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „**Zadanie inwestycyjne p. n. Prochownia – Plac zabaw. Zagospodarowanie terenów zielonych Parku Prochownia z elementami małej architektury i oświetleniem parkowym**”.

W związku z otrzymaniem w dniu 26.05.2017r. i 29.05.2017r. zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” przekazuję treść pytania i udzielam poniżej następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W załączonych kartach technicznych, nie ma urządzenia 1 oraz 2, prosimy o uzupełnienie dokumentacji.

Odpowiedź:

Wymagania materiałowe odnośnie piaskownicy (urządzenie nr 1) oraz piaskownicy integracyjnej (urządzenie nr 2) zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-01.03 Plac zabaw pkt. 2.

Pytanie nr 2:

W przedmiarze urządzenia placu zabaw zobmiarowano jako komplet. Prosimy o sprecyzowanie czy przez kpl rozumieć należy ilości urządzeń zgodnie z rys. Z03.

Odpowiedź:

W przedmiarze ujęto 12 pkt. wyposażenia placu zabaw – każdy z punktów odnosi się do danego urządzenia zamontowanego na placu zabaw.

Pytanie nr 3:

Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących betonu asfaltowego.

Odpowiedź:

Parametry (nośność, ścieralność, kolor itp.) betonu asfaltowego powinny być dostosowane do istniejącej w parku nawierzchni asfaltowej.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z dokumentacją projektową planuje się wymianę konstrukcji pod nawierzchnie asfaltowe, w Przedmiarze występują pozycje dotyczące rozbiórki brzozy i podbudowy, proszę o wskazanie pozycji, która zawiera wykonanie nowej podbudowy i obrzegowania ścieżek.

Odpowiedź:

W przedmiarze nie przedstawiono punktu odnoszącego się do remontu podbudowy i obrzegowania ścieżek, z związku z tym nie należy tego wliczać w koszt robót.

Pytanie nr 5:

Zestawienie nasadzeń w opisie dokumentacji projektowej nie zgadza się z Przedmiarem robót (w przedmiarze rośliny, których nie ma w opisie). Prosimy o sprecyzowanie, czy należy wykonać nasadzenia zgodnie z przedmiarem.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 6:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w ilości i rodzaju zieleni wymienionej w projekcie oraz przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Nasadzenia należy wycenić zgodnie z przedmiarem.

Pytanie nr 7:

Proszę o wyjaśnienie czy podczas wyceny inwestycji wykonawca ma się kierować zakresem określonym w przedmiarze czy projekcie? Przedmiar nie uwzględnia bowiem stref takich jak: skatepark, ściana do graffiti, tor rowerowy itd., poza zaznaczeniem tychże stref na szkicu zagospodarowania brak dokładnych wytycznych na ich temat w projekcie, dlatego jeżeli są one objęte postępowaniem prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Wykonawca podczas wyceny ma się kierować zakresem określonym w przedmiarze.

Pytanie nr 8:

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy plikiem „2016_park_prochownia_opis_techiczny_pzt.pdf” wystawionym 25.05.2017 na stronie Zamawiającego, a materiałami w folderze b. elektryczna. W punkcie 1.3.5 Oświetlenie zewnętrzne, nowo wystawionego pliku jest opis słupów i opraw oświetleniowych. Różni się on od informacji zawartych w przedmiarze, zestawieniu materiałów i opisie b. elektrycznej.

Odpowiedź:

Należy wycenić zgodnie z przedmiarem i projektem b. elektrycznej.

Pytanie nr 9:

Zgodnie z załączonymi kartami dotyczącymi urządzeń placu zabaw, prosimy o zweryfikowanie nawierzchni pod urządzenia. Wg HIC poszczególnych urządzeń wynika, że pod urządzeniem nr 7 grubość nawierzchni bezpiecznej jest niewystarczająca i powinna wynosić 90mm (a nie jak w przedmiarze 40 mm), natomiast pod urządzeniem nr 11 i 12 znajduje się nawierzchnia trawiasta, która zgodnie z ich HIC 2,85 i 2,60 m jest niewystarczająca pod te urządzenia. Prosimy o wskazanie jakie nawierzchnie należy zastosować.

Odpowiedź:

Pod wszystkie urządzenia należy zastosować nawierzchnię bezpieczną. Grubość nawierzchni bezpiecznej uzależniona od parametrów urządzenia.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/19/Rb/MZGK/17.