

Znak sprawy:

Czeladź, dnia 02.06.2017 r.

ZP/19/Rb/MZGK/17

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „**Zadanie inwestycyjne p. n. Prochownia – Plac zabaw. Zagospodarowanie terenów zielonych Parku Prochownia z elementami małej architektury i oświetleniem parkowym**”.

W związku z otrzymaniem w dniu 31.05.2017r. zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą” przekazuję treść pytania i udzielam poniżej następującej odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia posiadały certyfikaty na zgodność z normami: PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-11:2014-11, wydane w systemie akredytowanym przez Państwowe Centrum Akredytacji lub krajowej jednostki akredytującej pozostałych państw członkowskich, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 765/2008 z dnia 09.07.2008r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku, odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 339/93. Czy konieczne jest dołączenie certyfikatów do oferty? Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenia placu zabaw były dostępne w wersji katalogowej?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga wszystkich certyfikatów i kart technicznych urządzeń. Wszystkie certyfikaty winny zostać przedstawione do akceptacji przed podpisaniem umowy. Zamawiający wymaga, aby urządzenia placu zabaw były dostępne w wersji katalogowej.

### **Pytanie nr 2:**

Ze względu na brak w przedmiarze pozycji dotyczących wykonania wszystkich nawierzchni bezpiecznych pod urządzeniami placu zabaw (urządzenia posiadające HIC powyżej 1,00m powinny posiadać nawierzchnię bezpieczną) prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj nawierzchni przewidziany jest pod konkretne urządzenia oraz o dodanie pozycji w przedmiarze dotyczących ich wykonania wraz z robotami towarzyszącymi.

### **Odpowiedź:**

Należy zastosować nawierzchnię bezpieczną, za wyjątkiem piasku i żwiru. Nawierzchnia bezpieczna powinna być dopasowana do kart technicznych urządzeń.

### **Pytanie nr 3:**

Zgodnie z zapisem SIWZ pkt. VII. Warunki udziału w postępowaniu ppkt.3.2 wynika, że Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia „co najmniej jedną osobę uprawnioną do projektowania w specjalności w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych”. Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie osoby uprawnionej do kierowania w specjalności w zakresie instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zamiast do projektowania?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ pkt. VII. Warunki udziału w postępowaniu ppkt.3.2. tiret drugi. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

3.2 wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia:

- co najmniej 1 osobę uprawnioną do kierowania w specjalności w zakresie instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

**Pytanie nr 4:**

Zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego kartami technicznymi urządzeń zabawowych, część urządzeń posiada wysokość upadku ponad 2m. Zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać nawierzchnię bezpieczną o wysokości 4 cm. Taka nawierzchnia posiada wysokość upadku (HIC) 1,5m. W związku z powyższym przedmiotowy projekt nie spełnia wymagań norm PN-EN 1176 oraz PN-EN 1177. Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawcy powinni zaoferować urządzenie o wysokości upadku dostosowanej do 4 cm nawierzchni bezpiecznej, czy też wykonawcy powinni dostosować wysokość nawierzchni do istniejących urządzeń.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w dniu 31.05.2017r. (Pytanie nr 9).

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Nowo wyznaczony termin składania ofert to: 08.06.2017 r. do godz. 10<sup>00</sup>

Nowo wyznaczony termin otwarcia ofert to 08.06.2017 r. godz. 10<sup>15</sup>.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/19/Rb/MZGK/17.