

Znak sprawy:
ZP/23/Rb/MZGK/17

Czeladź, dnia 14.06.2017 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: „**Remont i budowa chodników – ciąg pieszo – jezdny na ulicy Tuwima w Czeladzi**”

Dnia 12.06.2017 r. do Zamawiającego wpłynęło pytanie o następującej treści:

Pytanie nr 1:

„Co z kostką po jej demontażu? Czy oferta ma obejmować tylko jej wywiezienie do 4 km, czy również utylizację?”

Odpowiedź:

Oferta ma obejmować również utylizację kostki, która została ujęta w pozycji 25 przedmiaru robót – opłata za utylizację.

Pytanie nr 2:

„Kto jest dostawcą materiałów: kostka, kruszywo, trawa itp.?”

Odpowiedź:

Dostawcą w. w. materiałów jest Wykonawca.

Pytanie nr 3:

„Proszę o wymagania co do kruszywa: frakcja poszczególnych podbudów”.

Odpowiedź:

Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm frakcja 31,5 – 63 mm.

Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm frakcja 0 – 31,5 mm.

Pytanie nr 4:

„Proszę o doprecyzowanie pozycji zawartej w przedmiarze: opłata za utylizację.”

Odpowiedź:

Pozycja 25 przedmiaru robót – opłata za utylizację, zawiera: odpady z betonu oraz gruz betonowy , kostkę z rozbiórek, opłata za składowanie odpadów na wysypisku.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/23/Rb/MZGK/17.